

Stadtverwaltung Burg  
Zentraler Posteingang

04. Dez. 2020 @

an:		2068		
Dim.:		7120		



**WASSERVERBAND BURG**  
IHR DIENSTLEISTER IM JERICHOWER LAND  
DER VERBANDSGESCHÄFTSFÜHRER

Wasserverband Burg · Blumenstraße 9b · 39288 Burg

Stadt Burg  
Stadtentwicklung und Bauen  
In der Alten Kaserne 2  
39288 Burg

W. 3.1

315 4W

Ihre Zeichen      Ihre Nachricht      unsere Zeichen      Bearbeiter : Herr Gründel      Datum  
12.11.2020      12.11.2020      T.ö.B./ Gr.      Durchwahl: 03921 / 93 63 28      02. Nov. 2020  
Fax:      03921 / 93 63 40

**Bauleitplanung der Stadt Burg – Aufstellungsbeschluss/ Bebauungsplan Nr. 111 „Am Conrad-Tack-Ring“**

Sehr geehrte Damen und Herren,


bezüglich Ihrer Anfrage zu der o.g. Bauleitplanung vom 12.11.2020, hier am 16.11.2020 per E-Mail eingegangen ist, teilt Ihnen der Wasserverband mit, dass aktuell keine Ver- bzw. Entsorgung gewährleistet werden kann.

Damit eine Trinkwasserversorgung erfolgen werden kann, ist eine Netzerweiterung beginnend am Abzweig Neuendorfer Str./ Ecke Zur Alten Gärtnerei nötig. Für die Ermittlung der Leitungsdimensionierung ist die Mitteilung des zu erwartenden Spitzenvolumenstromes notwendig.

Die Schmutzwasserentsorgung wird ausschließlich mittels einer Druckentwässerung in die Bürgermarkstraße oder in die Neuendorfer Straße/ Ecke Zur Alten Gärtnerei möglich sein. Hierfür ist die Errichtung eines Druckentspannungsschachtes notwendig sowie die Anschaffung/ Unterhaltung eines kundeneigenen Pumpwerkes.

Damit die notwendigen Bauarbeiten für die Ver- sowie Entsorgung des B-Plangebietes erfolgen können, ist im Vorfeld eine Erschließungsvereinbarung mit dem Wasserverband abzuschließen. Alle anfallenden Kosten hat dann der Bauherr zu tragen.

Mit freundlichen Grüßen

  
Mario Schmidt  
Verbandsgeschäftsführer